

DECYZJA

Na podstawie art. 183, art. 192, art. 214, art. 218 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w m. Orli Staw 2, gm. Ceków - Kolonia na dz. nr ewid. 156/1, 5371/4

orzekam

zmienić na wniosek Strony ostateczną decyzję Starosty Kaliskiego znak OSL.6222.3.2023 z dnia 5 czerwca 2024 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w m. Orli Staw 2, gm. Ceków – Kolonia, na dz. nr ewid. 156/1, 5371/4, w następujący sposób:

I. Uchylić w całości zapisy ppkt. I.6.3.

II. Ppkt I.6.3 przejmuje brzmienie dotychczasowego ppkt I.6.4.

III. Punkt I. 6. ppkt 6.5 Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, otrzymuje brzmienie:

W czasie eksploatacji instalacji nie zachodzi konieczność prowadzenia dodatkowego monitorowania parametrów pracy urządzeń, ponieważ instalacja nie powoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz nie dochodzi do przekroczenia standardów emisyjnych.

IV. Punkt I.7. Gospodarka wodno – ściekowa, otrzymuje brzmienie:

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, art. 211 ust. 1, ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.). oraz art. 35 ust. 1 pkt 5, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.).

V. Punkt I.7. ppkt 7.2. Odprowadzanie ścieków, otrzymuje brzmienie:

Zakład posiada instalację do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Parametry instalacji:

- średnia dobową ilość ścieków: $Q_{d.śr.} = 36,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
- dopuszczalna ilość ścieków na rok: $Q_r \text{ max} = 14\,602,92 \text{ m}^3/\text{r}$,
- maksymalny godzinowy przepływ ścieków: $Q_s \text{ max} = 1,667 \text{ m}^3/\text{h}$.

Maksymalny dopuszczalny zrzut ścieków:

- średnia dobową ilość ścieków: $Q_{d.śr.} = 35,6 \text{ m}^3/\text{d}$,
- dopuszczalna ilość ścieków na rok: $Q_r \text{ max} = 13\,000 \text{ m}^3/\text{r}$,
- maksymalny sekundowy przepływ ścieków: $Q_s \text{ max} = 0,025 \text{ m}^3/\text{s}$.

Oczyszczalnia ścieków będzie wyposażona w system ROAW 9134 DTG 14/3, który jest w pełni zautomatyzowany. Instalacja dwustopniowego oczyszczania odcieku wyposażona w moduły dyskowo rurowe typu: RO DTG wraz z urządzeniami pomocniczymi zainstalowanymi na konstrukcji ramowej o wymiarach – 11 500 x 2170 x 2696 mm (długość x szerokość x wysokość), z elementami/podzespołami technologicznymi:

- system zasilania odciekiem $36 \text{ m}^3/\text{d}$ nominalny; możliwość rozbudowy do $70 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 5 m^3 zbiornik odcieku, zainstalowany na ramie lub w innym miejscu hali,
- stopień odwróconej osmozy z zainstalowanymi 14 szt. modułów DTG w jednym bloku filtracji wstępnej (filtr dyskowy, workowy, żwirowy i świecowy) z 1 blokiem cyrkulacyjnym,
- II stopień z 3 modułami DTG w bloku końcowym,
- filtracja wstępna, filtr dyskowy, filtr workowy, filtr żwirowo-piaskowy z automatycznym odmyciem i filtry świecowe (z 7 elementami filtracyjnymi o dokładności $10\mu\text{m}$ i długości 30"),
- system automatycznego (z opcją manualnego) mycia chemicznego – za pomocą tzw. cleanerów A i C (kwaśnego i zasadowego) – z dwoma zbiornikami o poj. $0,5 \text{ m}^3$,
- system dozowania środka czyszczącego (antyskalantu) ochraniającego moduły, zbiornik z dozowaniem antyskalantu o pojemności $0,25 \text{ m}^3$,
- system dozowania NaOH w celu korekcji pH permeatu o poj. $0,1 \text{ m}^3$,
- system dozowania kwasu dla korekcji pH odcieku,
- zbiornik odcieku o obj. 5 m^3 , wykonany z PEHD,
- zbiornik kwasu zainstalowany zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego i BHP, w pomieszczeniu technologicznym realizowanego budynku oczyszczalni,
- system dozowania biocydu,
- system sterowania z dotykowym panelem sterowniczym,
- wanna wychwytowa zabezpieczająca przed wyciekami przez podłogę,
- system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
- węzeł sanitarny z podgrzewaczem wody,
- prysznic bezpieczeństwa z oczomijką,
- kompresor – do zasilania powietrzem armatury regulacyjno-sterowniczej,
- środki bezpieczeństwa p.poż.

Prowadzący instalację wprowadzać będzie oczyszczone ścieki przemysłowe za pomocą istniejącego wylotu do rowu przydrożnego drogi dojazdowej do Zakładu prowadzącego do rzeki Żabianki w km 14 + 395. Średnica wylotu (rura PVC) do rowu wynosi 315 mm, a rzędna, na której znajduje się wylot wynosi: 129,76 m n.p.m.

VI. Punkt 1.7. ppkt 7.3. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi oczyszczonych ścieków- otrzymuje brzmienie:

Wykaz parametrów wskaźnikowych do badań monitoringowych ścieków przemysłowych oczyszczonych wraz z dopuszczalnymi wartościami tych wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi oczyszczonych ścieków.

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
pH	-	6,5 - 9
Temperatura	°C	35
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm ³	50
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	35
ChZT - Chemiczne zapotrzebowanie na tlen	mg/dm ³	125
BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	25
Rtęć	µg/dm ³	5
Kadm	mg/dm ³	0,05
Chrom (VI)	mg/dm ³	0,1
Chrom ogólny	mg/dm ³	0,15
Cynk	mg/dm ³	1
Miedź	mg/dm ³	0,5
Nikiel	mg/dm ³	0,5
Ołów	mg/dm ³	0,1
Azot ogólny	mg/dm ³	25
Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen)	mg/dm ³	0,1
OWO (Ogólny Węgiel Organiczny)	mg/dm ³	30
WWA	mg/dm ³	-
Fosfor ogólny	mg/dm ³	2
Arsen	mg/dm ³	0,05
Zawiesiny łatwo opadające	ml/ dm ³	0,5

Obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. W przypadku gdy korzystanie z wody spowoduje wystąpienie u osób trzecich szkód lub strat eksploatujący instalację jest zobowiązany do ich naprawienia oraz może zostać zobowiązany do wykonania niezbędnych robót lub urządzeń zapobiegających szkodom w razie stwierdzenia ujemnego oddziaływania.

VII. Punkt I.10. ppkt 10.2. Monitoring ścieków, otrzymuje brzmienie:

Punktem poboru i kontroli jakości próbek będzie zbiornik ZP 150. Próbkę jednorazową będą pobierane bezpośrednio ze zbiornika. Wewnątrz zbiornika zainstalowano sondę do pomiaru przewodności, która monitoruje online jakość ścieku oczyszczonego. Za zbiornikiem zamontowano przepływomierz elektromagnetyczny, który monitoruje ilość odprowadzanych ścieków do środowiska. Ponadto jakość ścieku surowego będzie mierzona wewnątrz instalacji technologicznej przy pomocy sondy przewodności. Ilość ścieków surowych monitorowana będzie za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych, które wskazują pomiar chwilowy oraz całkowity dopływających strumieni ścieków. Zakres i częstotliwość wykonywania analiz odprowadzonych ścieków określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Dla przedmiotowej oczyszczalni ścieków zakres parametrów wskaźnikowych do badań monitoringowych ścieków przemysłowych oczyszczonych określa tabela nr 7.3. niniejszej decyzji. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia pobieranie próbek ścieków powinno być dokonywane:

- w regularnych odstępach czasu,
- z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące,
- stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne w innym miejscu reprezentatywnym dla jakości tych ścieków.

W przypadku wystąpienia awarii należy powiadomić zakładowe służby BHP, dyrekcję zakładu, a w zależności od rodzaju awarii również właściwe jednostki ratownicze.

W przypadku awarii, których skutkiem może być zanieczyszczenie środowiska Państwową Straż Pożarną, Wójta Gminy Ceków - Kolonia, Starostę Kaliskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

VIII. Punkt I.11. Zakres, sposób i termin przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, otrzymuje brzmienie:

Wyniki okresowych pomiarów należy przekazywać Staroście Kaliskiemu do 1 marca każdego roku za rok poprzedni oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

IX. Pozostałe zapisy decyzji Starosty Kaliskiego znak OSL.6222.3.2023 z dnia 5 czerwca 2024r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w m. Orli Staw 2, gm. Ceków – Kolonia, na dz. nr ewid. 156/1, 5371/4, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 18 marca 2025 r. do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynął wniosek Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, z siedzibą Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji

do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w m. Orli Staw 2, gm. Ceków - Kolonia na dz. nr ewid. 156/1, 5371/4.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla omawianej instalacji, wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 5c załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Tego rodzaju instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego, które wydawane są w trybie przepisów art. 201 z dnia 21 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

W związku z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem ochrony środowiska właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji jest Starosta Kaliski.

Analiza dokumentów wykazała, iż wnioskowana zmiana nie jest związana z istotną zmianą instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, wobec czego organ prowadzący postępowanie odstąpił od możliwości zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. Powyższe ustalenie potwierdza brak konieczności wniesienia opłaty w wysokości połowy opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Podstawą zmiany niniejszego pozwolenia jest dokumentacja przygotowana przez Prowadzącego instalację. Przedmiotowy wniosek został sporządzony w celu dostosowania zapisów decyzji do aktualnego stanu faktycznego zakładu.

W związku z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Organ pismem z dnia 25 marca 2025 r. wezwał Prowadzącego instalację do uzupełnienia braków wniosku. Stosowne uzupełnienie wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 3 kwietnia 2025 r.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska, Starosta Kaliski pismem znak OSL.6222.1.2025 z dnia 25 marca 2025 r. przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapis wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Na mocy art. 61 § 4 kpa zawiadomieniem znak OSL.6222.1.2025 z dnia 3 kwietnia 2025 r. Strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia uzyskane od Wnioskodawcy w toku postępowania wyjaśniającego dot. przedmiotowej sprawy, uwzględniono w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 kpa Starosta Kaliski pismem znak OSL.6222.1.2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r. zawiadomił Stronę o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji oraz poinformował o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i wypowiedzenia się w tym przedmiocie. W dniu 14 kwietnia 2025 r. do organu wpłynęły dodatkowe informacje ww. sprawie.

Podstawę formalno – prawną dokonania zmiany decyzji administracyjnej stanowi art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którym, decyzja ostateczna,

na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za zmianą ww. decyzji Starosty Kaliskiego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. W przepisach szczególnych brak jest przeciwskażeń w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

Strony określone w aktach sprawy

z up. STAROSTY
Natalia Pleśnierowicz
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa